

成都城投置地（集团）有限公司 2023-2024 年度开发项目 户式中央空调集中采购一标段(第二次)

答疑文件 01 号

成都市建设工程招标投标
备案文件收讫

致各申请人：

一、1. 【成都城投置地集团有限公司 2023-2024 年度开发项目户式中央空调集中采购资审文件一标段(第二次)】文件中 P.18 页：“申请人须知前附表增加条款”中 10.2 条：中标单位在第二阶段确定中标人后根据《成都国万科技服务有限公司关于国采交易平台收费标准的通知》要求支付平台服务费。疑问：招标文件中未见《成都国万科技服务有限公司关于国采交易平台收费标准的通知》，望明确后续收费标准。

2. 【成都城投置地集团有限公司 2023-2024 年度开发项目户式中央空调集中采购资审文件一标段(第二次)】文件中 P.67 页：“户式中央空调集采技术标准”中 2.设备/材料配置：2.4.3 最高噪音应 $\leq 62\text{dB(A)}$ ，夜间最低噪音值 $\leq 50\text{dB(A)}$ ；静压值：侧出风 $\geq 30\text{Pa}$ 、顶出风 $\geq 50\text{Pa}$ ；疑问：由于顶出风室外机有加装导风罩的可能性，一般设置为高静压，而侧出风室外机一般应用于住宅家装，不另加导风，且高静压的设计会增加室外机噪音，市面上的空调品牌对侧出风室外机的静压设计一般都在 0~10Pa。此处建议修改为侧出风 $\geq 10\text{Pa}$ 。

答：1. 《成都国万科技服务有限公司关于国采交易平台收费标准的通知》详细内容请自行查阅在成都国万国采交易平台注册时提供的《承诺函》。

2. 请申请人按照资格预审文件的要求执行。

二、招标文件《第三章 资格审查办法(有限数量制)—2.4 评分标准中》，财务类评分细则要求提供：投标生产制造商或其销售公司经第三方审计的当年度财务报表（如同时有合并、母公司报表，以母公司报表为准），数据必须清晰可辨，如因财务报表数据模糊导致评分时无法判断的，后果由申请人自负，不提供证明资料不得分。在财务报表中，合并报表是由母公司编制的，综合了母公司和其全部子公司的财务信息。编制合并报表的目的是提供整个企业的综合财务信息，包括母公司和其子公司的资产、负债、股东权益、收入和费用等。合并报表可以提供对企业集团整体财务状况的

成都市
备案

成都城投置地
510100

四川
510100

更全面了解，而不仅限于母公司的财务状况。母公司报表则只包含母公司自身的财务信息，不包括子公司。母公司报表反映了母公司作为一个独立实体的经营状况和财务状况，包括其资产、负债、股东权益、收入和费用等。母公司报表的主要目的是向股东和其他利益相关者提供有关母公司经营和财务状况的详细信息。青岛海尔空调器有限总公司作为母公司，旗下有很多分公司，包括不限于：区域销售分公司、研发中心、工厂等。招标文件所要求提供的母公司财务报表数据并不能直接反映出青岛海尔空调器总公司的真实财务水平。

建设工程招标
文件收讫

答：请申请人按照资格预审文件的要求执行。



招标人：成都城投置地集团有限公司

招标代理机构：四川良友建设咨询有限公司

2024年1月30日

