

新川 30 亩住宅项目、新川 17 亩住宅项目中央空调系 统采购答疑文件 01 号

致各申请人：

新川 30 亩住宅项目、新川 17 亩住宅项目中央空调系统采购项目工程量清单就如下内容进行答疑，请各申请人知悉：

（1）提问内容 1：

1. 界面划分中，关于空调基础与强电部分未提及由谁负责；望明确。
2. 室外机的出风口方式，清单项上为侧出风，（30 亩、17 亩公区）图纸表现为顶出风，相互矛盾；是否以清单为准，望明确。

回复内容 1：

1. 土建总包负责实施空调基础，并将电源引至末端设备附近。
2. 以图纸为准。

采购人：成都高投物产有限公司

采购代理机构：四川国洲招标代理有限公司

2025 年 03 月 14 日

