

成都轨道城市投资集团有限公司 2023-2024 年度 TOD 综合开发项目住宅室
内柜体收纳系统集中采购/标段
答疑文件

此内容作为资格预审文件不可分割的组成部分，与资格预审文件具有
同等约束力，请各申请人参照此执行。



成都轨道城市投资集团有限公司

2023 年 10 月 10 日

成都市建设工程招标
备案文件收讫

各申请人：

我公司对各申请人关于《成都轨道城市投资集团有限公司 2023-2024 年度 TOD 综合开发项目住宅室内柜体收纳系统集中采购/标段》提出的问题汇总后，作如下答疑：

1、3.2.7 “信誉要求”应按本章“申请须知前附表”1.4.1 项的要求附相关证明资料，具体年份要求见申请人须知前附表。——前附表中的未被限制投标的证明资料，是否只需提供“资格预审申请文件真实性和不存在限制申请情形声明”即可？

【回复】：申请人提供相关证明材料满足资格预审文件要求即可。

2、技术需求书：5.1.4，前面两个需为“固定式层板托”，后面两个为“活动式层板托”能否用前后一致层板托。

【回复】：按资格预审文件技术需求书要求执行。

3、技术需求书：4.4，层板调节范围，3 层调节范围。我司厨柜为三层调节，浴室柜因层板较浅，采用固层，是否可以。

【回复】：按资格预审文件技术需求书要求执行。

4、技术需求书：5.1.5 螺丝与连接件，我司目前采用的均为柜体预埋涨塞后拧入自攻螺丝，此方案可优化反复拆卸引起的螺丝松动。

【回复】：按资格预审文件技术需求书要求执行。

5、技术需求书：4.5 门板其它要求：天然装饰薄木门板：单面（包含正面及四周），背面为三聚氰胺贴面：我司建议木皮门板做双面贴皮，单面贴皮门板容易变型。

【回复】：按资格预审文件技术需求书要求执行。

6、贵司《招标技术需求书》中台面安装要求“橱柜、浴室柜、玄关柜台面制作工艺如下图所示。”其中“12mm 人造石工艺示例（石英石后挡水为直角）”请明确此工艺具体为人造石还是石英石，石英石强度更高、反渗透性更强，我司建议用石英石做此工艺，是否可采用我司建议？

【回复】：按资格预审文件技术需求书要求执行，示例所指工艺为人造石后挡水工艺，人造石后挡水工艺可以具有一定弧线，石英石后挡水工艺为直角。

7、贵司《招标技术需求书》中成品保护质量要求“出厂时三胺板、膜压、烤漆、贴皮类成品门板须有覆膜、贴纸等成品保护膜措施。”三胺板、膜压门板及带有工艺门板由于材质问题出厂时无法覆膜，建议完工后进行整体成品保护措施，是否可采用我司建议？

【回复】：按资格预审文件技术需求书要求执行。

8、贵司《招标技术需求书》中柜体板其它要求“浴室柜、水槽柜：面铝箔、浴柜体用防潮刨花板”，我司浴室柜普遍采用 P2 型刨花板，吸水膨胀率（2h） ≤ 8.0 ，既满足国标要求且价格更有优势，橱柜水槽柜、浴室柜的底板和后下拉条，我司使用 16mm 厚 P6 级别防水刨花板基材双贴金属饰面/铝箔板，四周配防水胶条，可达到同等防水性能要求，是否可采用？

【回复】：按资格预审文件技术需求书要求执行。

9、贵司《招标技术需求书》中安装工艺要求“柜体板与背板连接，背板采用 5 厚双贴面中纤板，采用四周铣槽，嵌入式安装工艺。背板不允许直接靠墙，须与 墙体保留间隙，隔绝潮气渗入柜体，避免因受潮腐烂而引起柜体松动。”我司建议橱柜、卫浴柜采用 3mm 薄边板，原因如下：1、薄背板

起防潮和美观作用，不起支撑作用，在作用相同的情况下 3mm 相对于 5mm 背板集采成本更有性价比；2、橱柜因其柜体高度及宽度跨度较小，背板会根据不同宽度适配背拉条进行加固，使其在牢固性、稳定性效果更佳，3mm 可满足柜体结构和功能要求；是否可采用我司建议？

【回复】：按资格预审文件技术需求书要求执行，本次招标技术要求不允许负偏离。

10、贵司《招标技术需求书》中要求投标时提供“柜体、门板花色或造型图样，供甲方参考”，但投标人须知中要求“柜体、门板选型本阶段无需提供”、“《招标技术需求书》内容正偏离”，此次预审文件是否需要提供柜体门板花色造型图样呢？还请核实。

【回复】：本次资格预审申请文件无需提供柜体门板花色造型图样。

11、贵司《招标技术需求书》中刨花板、中密度板要求“甲醛释放量（穿孔萃取法，mg/100g）： $E0 \leq 5 \text{ mg/100g}$ ”，我司衣柜、收纳柜甲醛释放量可满足 E0 级；橱柜、卫浴柜使用空间相对开放，空气流通性好，建议依据国标 18580-2017 甲醛释放量满足 E1 级 $\leq 0.124 \text{ mg/m}^3$ ，是否可采用？

【回复】：按资格预审文件技术需求书要求执行。

12、贵司《招标技术需求书》中拉篮要求“耐腐蚀：粉末静电喷涂产品：经 100h 中性盐雾试验（GB/T10125），耐腐蚀等级不低于 GB/T6461-2002 的 9 级”，我司粉末静电喷涂产品：依据 GB/T10125-2021 试验方法，外露金属件及抽屉侧帮金属件经 24h 中性盐雾实验，耐腐蚀等级 ≥ 9 级，是否可采用？

【回复】：按资格预审文件技术需求书要求执行。

13、 贵司《招标技术需求书》中饰面刨花板理化性能要求“24h 吸水厚度膨胀率 $\leq 10.0\%$ ”，我司依据国标《GBT 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》贴完饰面的刨花板 2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8.0\%$ ，无 24h 测试标准，是否可采用？

【回复】：按资格预审文件技术需求书要求执行。

